



MVCRX02X5CIX  
prvotní identifikátor

**MINISTERSTVO VNITRA**  
**generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky**  
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

---

Č. j. MV- 51334-2/PO-PRE-2016

Praha 15. dubna 2016  
Počet listů: 2

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.  
Divišova 235  
Pardubice  
530 03

Odpověď na dotaz k umístění PHP v uzamčené skříňce

Dne 29. 3. 2016 obdrželo Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím datové schránky Váš dotaz týkající se umístění přenosných hasicích přístrojů v uzamčené skříňce a přístupu k nim.

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:

Přenosné hasicí přístroje patří podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., mezi věcné prostředky požární ochrany. Podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), má právnická osoba a podnikající fyzická osoba mimo jiné povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce udržováním volného přístupu k věcným prostředkům požární ochrany. Stejnou povinnost má i fyzická osoba podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně, pokud jsou věcné prostředky požární ochrany v jejím vlastnictví či užívání.

Ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou jsou upraveny některé podrobnosti zákona o požární ochraně, je v Příloze č. 6 bod C. 3, s odkazem na bod C. 1, uvedena možnost umístit přenosný hasicí přístroj v uzamykatelné skříňce za podmínky, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení.

Na Vaši otázku tedy odpovídáme, že pokud je přenosný hasicí přístroj trvale uložen v uzamykatelné skříňce, která je umístěna na dobře dostupném místě a v její bezprostřední blízkosti je umístěno zařízení umožňující její odemčení, nelze toto považovat za znemožnění přístupu k němu.

plk. Ing. Květoslava Skalská  
ředitelka odboru prevence

Vyřizuje: kpt. Ing. Lukáš Hřebačka  
tel. č.: 950 819 854  
e-mail: lukas.hrebacka@grh.izscr.cz